

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
по Томской области в Кривошеинском районе**

Адрес: 636300 Томская область, с. Кривошеино, ул. Ленина, д.16

Телефон/ факс: Начальник отдела- 8(38251)21839; E-mail: tat1471@yandex.ru

Специалисты с. Подгорное, ул. Лесная, 34 телефон/ факс 8(38257) 23090, rpn\_podgornoe@mail.ru

Исх. № 70-04/08-77-2022  
от 28.01.2022

Главе Усть - Бакчарского  
сельского поселения  
Е.М. Пчёлкину

ул. Центральная, 17  
с. Усть-Бакчар  
Чаинский район  
Томская область, 636404

Копия: МУП Чаинского района  
«Чаинское ПОЖКХ»  
636400  
с. Подгорное, ул. Советская, 37

**Уведомление**

Уважаемый Евгений Михайлович!

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Томской области в Кривошеинском районе во исполнение ч. 5 ст. 23 Федерального закона № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» уведомляет Вас о том, что для обеспечения питьевым водоснабжением населения проживающего на территории Усть - Бакчарского сельского поселения используется вода подземных источников (артезианские скважины).

По результатам производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, который проводит Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области» в Чаинском районе, качество питьевой воды в разводящей сети в 2021 году по санитарно - химическим показателям не соответствовало установленным нормам СанПиН 1.2.3685-21 от 28.01.2021 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасных и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» раздел III, таблицы 3.1, 3.3, 3.13; СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно- эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде, и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» раздел IV п.75, в точках отбора, расположенных по следующим адресам:

с. Новые Ключи, ул. Больничная, 21 вода не соответствует по содержанию железа 9,2-11,8 мг/дм<sup>3</sup>, гигиенический норматив - не более 0,3 мг/дм<sup>3</sup>; по аммиаку - 2,5 - 2,56 мг/дм<sup>3</sup>. гигиенический норматив - не более 2,0 мг/дм<sup>3</sup>; по запаху 3 Балла - при 60 градусов, гигиенический норматив - не более 2 баллов; по привкусу 3 балла, гигиенический норматив - не более 2 баллов; по жесткости 7,3 °Ж, гигиенический норматив - не более 7,0 оЖ; по окисляемости перманганатной 5,8 -5,9 мгО/ дм<sup>3</sup>, гигиенический норматив - не более 5,0 мгО/ дм<sup>3</sup>,

ндд  
08.02

- с. Гореловка, ул. Новая 15, вода не соответствует по содержанию железа 1,71 мг/дм<sup>3</sup>, гигиенический норматив - не более 0,3 мг/дм<sup>3</sup>.

В соответствии ч.1 ст.6 гл.2 Федерального закона №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» к полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов по организации водоснабжения и водоотведения на соответствующих территориях относятся:

- организация водоснабжения населения, в случае невозможности исполнения организациями, осуществляющими горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, своих обязательств либо в случае отказа указанных организаций от исполнения своих обязательств;
- утверждение технических заданий на разработку инвестиционных программ;
- согласование инвестиционных программ;
- иные полномочия, установленные настоящим Федеральным законом.

В соответствии ч.2 ст.23, гл.4 федерального закона № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», органы местного самоуправления поселений, городских округов, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации обязаны обеспечить условия, необходимые для организации подачи организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, питьевой воды, соответствующей установленным требованиям.

В соответствии ч.6 ст.23 гл.4 Федерального закона № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», после получения уведомления, органы местного самоуправления поселений **в срок до 01.03.2022** обязаны внести изменения в техническое задание на разработку или корректировку инвестиционной программы в части учета мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями.

В соответствии с ч.7 ст.23 гл.4 Федерального закона № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», организация, осуществляющая холодное водоснабжение, обязана в течении трех месяцев с момента получения технического задания, указанного в ч.6 настоящей статьи, **разработать план мероприятий** по приведению качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями и **согласовать его с территориальным отделом Роспотребнадзора в Кривошеинском районе в срок до 01.07.2022.**

План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями включается в состав программы.

Начальник территориального отдела  
Роспотребнадзора в Кривошеинском районе



Т.В. Ершова

Шалева Т.А.  
8(38257)23090